

**ПАСПОРТ**  
**готовности к отопительному периоду 2024/2025 гг.**

Выдан: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ШКОЛА № 96 ГОРОДА ДОНЕЦКА»

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)


В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

МБОУ «ШКОЛА № 96 Г. ДОНЕЦКА», адрес: ДНР, 283076, Г.О. Донецк, г. Донецк, пр-т Красногвардейский, д. 1.

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от 16.07.2024 № 8-с

Председатель Комиссии



А.В.Гречко

Инициализация, цифровка подписи и печать уполномоченного органа. (подпись и печать комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду)

Акт № 8-с

проверки готовности к отопительному периоду 2024/2025 г.г.  
объекта МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ШКОЛА № 96 ГОРОДА ДОНЕЦКА»  
(наименование учреждения)

Калининский внутригородской район  
городского округа Донецк Донецкой  
Народной Республики  
(место составления акта)

«16» 07 2024 г.  
(дата составления акта)

Комиссия, образованная распоряжением Управы Калининского внутригородского района  
Администрации городского округа Донецк Донецкой Народной Республики  
от 20.05.2024 № 22

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от  
15.05.2024г., утвержденным Ткачуком В.А. - руководителем Управы Калининского  
внутригородского района Администрации городского округа Донецк Донецкой Народной  
Республики

(Ф.И.О. руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с «05» 06 2024 г. по «» 08, 07. 2024 г. в соответствии с Федеральным  
законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к  
отопительному периоду МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ «ШКОЛА № 96 ГОРОДА ДОНЕЦКА»

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации,  
теплосетевой организации, потребителей тепловой энергии в отношении которого  
проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих  
объектов: здания МБОУ «ШКОЛА № 96 Г. ДОНЕЦКА», расположенного по адресу: ДНР,  
283076, Г.О. Донецк, г. Донецк, пр-т Красногвардейский, д. 1.

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:  
Готовность к работе в отопительный период

(готовности/неготовности к работе в отопительном периоде)


Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:  
Объект готов к ОЗП на основании приложения к данному акту; приложение является  
неотъемлемой частью данного акта.

Объект проверки готов к отопительному периоду 2024/2025 г.г.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2024/2025г.г.\*

**Председатель комиссии**

Заместитель руководителя  
Управы Калининского внутригородского  
района Администрации городского округа  
Донецк Донецкой Народной Республики

  
подпись

А.В.Гречко  
Ф.И.О.

**Заместитель председателя комиссии**

Первый заместитель Руководителя Управы  
внутригородского района Администрации  
городского округа Донецк ДНР

  
подпись

Е.В. Синецкая  
Ф.И.О.

**Члены комиссии:**

Заместитель руководителя  
Управы Калининского внутригородского  
района Администрации городского округа  
Донецк Донецкой Народной Республики

подпись

В.В. Пахущий  
Ф.И.О.

Начальник Калининского теплового района  
Филиала «Донецктеплосеть»  
ГУП ДНР «Донбасстеплоэнерго»

подпись

Е.В. Малыгина  
Ф.И.О.

Директор МБОУ  
«ШКОЛА № 96 Г. ДОНЕЦКА»

подпись

Э.М. Тимофеева  
Ф.И.О.

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:  
«16» 07 2024 г.

Тимофеева Элеонора Мурашевна

(расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, потребителей тепловой энергии в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

\* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

№	В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду		Примечание	Выявленные замечания Да/Нет	Дата устранения замечаний												
	Уполномоченными органами должны быть проверены:	Уполномоченными органами должны быть проверены:															
1	Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством РФ, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;																
2	проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;		Выполнено														
3	разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;																
4	выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;		Произведено сезонное обслуживание запорной арматуры, проверена степень затравки резьбовых соединений	нет													
5	состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;			нет													
6	состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;		Произведена теплоизоляция труб отопления и ГВС фольгированной изоляцией ЭНЕРГИЗОЛ 13 м <sup>2</sup> удовл	нет													
7	состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов и теплопотребляющей установки;			нет													
8	рабочая способность защиты систем теплопотребления;			нет													
9	наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности теплопотребляющей установке;		В наличии	нет													
10	отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;		Отсутствуют	нет													
11	плотность оборудования тепловых пунктов, указать Р и время в примечаниях (при наличии ТП)			нет													
12	номера пловб и диаметры дроселирующих устройств (шайбы, сопла):		Гидрозел	нет													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>№</th> <th>№</th> <th>№</th> <th>№</th> <th>№</th> <th>№</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Q 22.0</td> <td>Q 12.0</td> <td>Q 9.0</td> <td>Q</td> <td>Q</td> <td>Q</td> </tr> </tbody> </table>	№	№	№	№	№	№	Q 22.0	Q 12.0	Q 9.0	Q	Q	Q				
№	№	№	№	№	№												
Q 22.0	Q 12.0	Q 9.0	Q	Q	Q												
13	наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок (ФИО и контактную информацию ответственных указать в примечаниях);		ГУП «Мосводосток»	нет													
14	проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность (указать Р и время в примечаниях);		Испытательное давление 6 МПа, длительность испытания 10 мин	нет													
15	Промывка системы центрального отопления и гидравлическое испытание		Промывка пневматическим опресовка 6 кг/см <sup>2</sup>	нет													

Дополнительная информация:

Подписи сторон:

Начальник Калининских районных тепловых сетей

Мастер котельной

Директор МБОУ «Школа № 96 г. Донецка»



(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

Приложение № 2  
к Правилам оценки готовности  
к отопительному периоду

**ПАСПОРТ**  
готовности к отопительному периоду 2024/2025 гг.

Выдан: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ШКОЛА № 96 ГОРОДА ДОНЕЦКА»

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

МБОУ «ШКОЛА № 96 Г. ДОНЕЦКА», адрес: ДНР, 283076, Г.О. Донецк, г. Донецк, пр-т Красногвардейский, д. 1.

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от 10.01.2024 № 8-С.

Председатель Комиссии



А.В.Гречко

подпись, печать и печать уполномоченного органа, ответственного за проведение проверки готовности к

Акт № 8-с

проверки готовности к отопительному периоду 2024/2025 г.г.  
объекта МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ШКОЛА № 96 ГОРОДА ДОНЕЦКА»  
(наименование учреждения)

Калининский внутригородской район  
городского округа Донецк Донецкой  
Народной Республики  
(место составления акта)

« 16 » 07 2024 г.  
(дата составления акта)

Комиссия, образованная распоряжением Управы Калининского внутригородского района  
Администрации городского округа Донецк Донецкой Народной Республики  
от 20.05.2024 № 22  
(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от  
15.05.2024г., утвержденным Ткачуком В.А. - руководителем Управы Калининского  
внутригородского района Администрации городского округа Донецк Донецкой Народной  
Республики  
(Ф.И.О. руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с « 05 » 06 2024 г. по « 08, 07. 2024 г. в соответствии с Федеральным  
законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к  
отопительному периоду МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ «ШКОЛА № 96 ГОРОДА ДОНЕЦКА»  
(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации,  
теплосетевой организации, потребителей тепловой энергии в отношении которого  
проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих  
объектов: здания МБОУ «ШКОЛА № 96 Г. ДОНЕЦКА», расположенного по адресу: ДНР,  
283076, Г.О. Донецк, г. Донецк, пр-т Красногвардейский, д. 1.

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:  
Готовность к работе в отопительный период

(готовности/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:  
Объект готов к ОЗП на основании приложения к данному акту; приложение является  
неотъемлемой частью данного акта.


Объект проверки готов к отопительному периоду 2024/2025 г.г.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2024/2025г.г.\*

**Председатель комиссии**

Заместитель руководителя

Управы Калининского внутригородского  
района Администрации городского округа  
Донецк Донецкой Народной Республики



подпись

А.В.Гречко  
Ф.И.О.

**Заместитель председателя комиссии**

Первый заместитель Руководителя Управы  
внутригородского района Администрации  
городского округа Донецк ДНР



подпись

Е.В. Синецкая  
Ф.И.О.


**Члены комиссии:**

Заместитель руководителя  
Управы Калининского внутригородского  
района Администрации городского округа  
Донецк Донецкой Народной Республики

В.В. Пахущий  
Ф.И.О.

подпись

Начальник Калининского теплового района  
Филиала «Донецктеплосеть»  
ГУП ДНР «Донбасстеплоэнерго»



Е.В. Малыгина  
Ф.И.О.

подпись

Директор МБОУ  
«ШКОЛА № 96 Г. ДОНЕЦКА»



Э.М. Тимофеева  
подпись

Э.М. Тимофеева  
Ф.И.О.

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:  
«16» 07 2024 г.

Тимофеева Э.М. Мерзашева Э.М.

(расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, потребителей тепловой энергии в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

\* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.


№	В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченными органами должны быть проверены:	Примечание	Выявленные замечания Да/Нет	Дата устранения замечаний														
1	устранение выявленных в порядке установленном законодательством РФ нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;	-	нет															
2	проведение промывки оборудования и коммуникаций теплотребляющих установок;	Выполнено	нет															
3	разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;	-	нет															
4	выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;	Произведено сезонное обслуживание запорной арматуры, проверена степень затяжки резьбовых соединений	нет															
5	состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;	-	нет															
6	состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;	Произведена теплоизоляция труб отопления и ГВС фольгированной изоляцией ЭНЕРГОИЗОЛ 13 м <sup>2</sup> удельн	нет															
7	состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов и тепло потребляющей установки;	-	нет															
8	работоспособность защиты систем теплоснабжения;	-	нет															
9	наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности теплопотребляющей установке;	В наличии	нет															
10	отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;	Отсутствуют	нет															
11	плотность оборудования тепловых пунктов, указать Р и время в примечаниях (при наличии ТП)	-	нет															
12	номера пломб и диаметры дроселирующих устройств (шайбы, сопла):	Гидрозел	нет															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>№</th> <th>№</th> <th>№</th> <th>№</th> <th>№</th> <th>№</th> <th>№</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ø 22,0</td> <td>Ø 12,0</td> <td>Ø 9,0</td> <td>Ø</td> <td>Ø</td> <td>Ø</td> <td>Ø</td> </tr> </tbody> </table>	№	№	№	№	№	№	№	Ø 22,0	Ø 12,0	Ø 9,0	Ø	Ø	Ø	Ø			
№	№	№	№	№	№	№												
Ø 22,0	Ø 12,0	Ø 9,0	Ø	Ø	Ø	Ø												
13	наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплотребляющих установок (ФИО и контактную информацию ответственных указать в примечаниях);	ГУП «Мосводосток»	нет															
14	проведение испытания оборудования теплотребляющих установок на плотность и прочность (указать Р и время в примечаниях);	Испытательное давление 6 МПа, длительность испытания 10 мин	нет															
15	Промывка системы центрального отопления и гидравлическое испытание	Промывка пневмогидроспособом, опресовка 6 кг/см <sup>2</sup>	нет															

Дополнительная информация:  
Подписи сторон:

Начальник Калининских районных тепловых сетей

Мастер котельной

Директор МБОУ «Школа № 96 г. Дзержинск»



*Е.В. Матвеева*  
(Ф.И.О.)

(Ф.И.О.)

*Михайлов А.М.*  
(Ф.И.О.)